

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ № 15771-07-18 от 09.07.2018**

с. 1 из 1

**Заказчик** ООО "Мостик детской мечты"

**Место отбора** п. Рязановское, деревня Мостовское, ул. Слобода, д. 26

**Наименование образца** вода бассейнов

**Номер образца** 15771      **Дата поступления** 04.07.2018

**Начальник ИЦ МГУ** Карпухин М.М.



подпись

Определяемый показатель	Результат измерения	Нормативное значение*	Единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	Не обнаружены в 1 мл	50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ / 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\* СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.

**Жирным шрифтом** в графе «Результат измерения» выделены значения, превышающие установленные нормативными документами уровни содержания соответствующих веществ или элементов. Погрешности измерений соответствуют методическим документам, регламентирующим проведение анализа (см. графу «Нормативный документ на методику»), и могут быть меньше значений, указанных в нормативных документах.

**Пояснение:** проба воды по исследованным санитарно-химическим показателям **соответствует** СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.